

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 04.10.2022

N. 306

Deliberazioni di carattere Amministrativo - Contabile

OGGETTO: Granclima: Sostituzione compressore e scheda inverter unità esterna VRV III per impianto di condizionamento.

Relatore: ing. Giuseppe Lonero

Valutato che a seguito dell'intervento eseguito per il controllo del funzionamento dell'impianto di condizionamento avvenuto in data 14/09/2022, è emersa la necessità di sostituire il compressore e la scheda inverter all'unità esterna Daikin mod. RXYHQ12 in quanto non è possibile ripristinare il funzionamento dell'impianto di climatizzazione senza la loro sostituzione, analizzato il preventivo inviato dalla GRANCLIMA, ns prot 3620 del 28.09.2022 per un totale di € 6.429,40 IVA al 22% inclusa, reso atto lo stanziamento previsto nel capitolo di spesa: 11 004 0011 Spese manutenzione mobili ed immobili non copre la spesa per la sostituzione del compressore e della scheda inverter unità esterna VRV III; capienza al 04.10.2022 € 1.110,74, sentito il Tesoriere in merito,

il Consiglio dell'Ordine

DELIBERA

di impegnare la spesa e autorizza l'ufficio contabilità a integrare il capitolo di spesa 11 004 0011 Spese manutenzione mobili ed immobili, avvalendosi delle disponibilità del conto 11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI fino al raggiungimento del costo previsto a preventivo.

DELIBERAZIONE APPROVATA NEL CONSIGLIO DEL 04.10.2022

all'unanimità | **X** |
a maggioranza | |

voti favorevoli n. _____
voti contrari n. _____
astenuti n. _____

Il Segretario
Vera Fogliato

Il Presidente
Giuseppe Andrea Ferro