

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – tel. 011.562.24.68
 ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it
 Cod. Fisc. 80089290011

Commissione Prevenzione Incendi Verbale della Riunione del 26/11/2024

Il 26/11/2024 alle 18.30 in collegamento mediante la piattaforma ZOOM, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Prevenzione Incendi con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
1.	SALA <i>Consigliere referente</i>	CARLO	X		
2.	SCAGLIA <i>Coordinator</i>	ELISABETTA			
3.	BERTOCCI <i>Vice-Coordinator</i>	SONIA	X		
4.	AGOSTA	CARMELO			
5.	ALVIGINI	ANTONIO M. E.	X		
6.	BALDONI	EDUARDO ALBERTO			
7.	BESSONE	RICCARDO			
8.	BONGIOVANNI	LIVIO			
9.	BOSIO	ENRICO			
10.	BRIZZI	CARLO			
11.	CANTIGNANO	MARTINO RENATO			
12.	CARDONE	ROSSANA			
13.	CAUZER	LUIGI	X		
14.	CEREDA	EMILIANO			
15.	CLERICI	UGO			
16.	COSI	FILIPPO			
17.	CURATELLA	CATALDO			
18.	CURCI	FRANCESCO			
19.	DI BELLA	GIANCARLO			
20.	DIGO	MARCO			
21.	ERRICIELLO	DOMENICO			
22.	FERRARO	MICHELE	X		
23.	FIDELIBUS	ANTONIO			
24.	FOGLIATO	VERA			
25.	FORGIA	ELEONORA			
26.	FORGIA	UBERTO			
27.	GIANNONE	MASSIMO			
28.	GIORDANO	FABRIZIA			
29.	IDRAME	LAURA	X		
30.	LANZAFAMI	GIOVANNI			
31.	LIPPOLIS	GIOVANNI			
32.	LUCCHESI	CLAUDIO ANTONIO	X		
33.	MADARO	ANTONIO			
34.	MANGANARO	FRANCESCO			
35.	MOZZONE	ALESSIA	X		
36.	NOCITI	GIOVANNI			
37.	PASQUERO	MASSIMO			
38.	PIERMATTEO	DOLORES			
39.	PIMPINELLA	FRANCESCO			

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – tel. 011.562.24.68
 ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it
 Cod. Fisc. 80089290011

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
40.	POLSINELLI	FRANCESCA			
41.	POPA	PETRONELA CRISTINA			
42.	POVERO	VINCENZO	X		
43.	PULITO	COSIMO	X		
44.	QUETO	BERNARDINO	X		
45.	QUITADAMO	BARTOLO			
46.	RAVINA	VERA			
47.	RIZZO	GIORGIA			
48.	ROSSI	MARCO FILIPPO			
49.	ROSTAGNO	ALIDA			
50.	SARSANO	REMO	X		
51.	SATTANINO	SERGIO MARIA			
52.	SEMERARO	RONNI			
53.	SERENO	FRANCO	X		
54.	SILLITI	GIANFRANCO	X		
55.	SPAGNOLO	GIOVANNI	X		
56.	TATTI	ANTONELLO			
57.	TUNZI	NICOLA	X		
59.	UGO	ELENA			
60.	VAJ	CAMILLO			
61.	VENTRICE	ROCCO			
62.	VINCHI	ROBERTO			
63.	ZITO	ROMINA			
		PRIMO			

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – tel. 011.562.24.68
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it
Cod. Fisc. 80089290011

La riunione si apre regolarmente alle ore 18.30 e si iniziano ad analizzare i punti dell’O.d.G.:

1. comunicazioni del consigliere di riferimento (Carlo Sala)
2. CTR deroghe – aggiornamenti
3. Ambiente e lavoro Bologna
4. Restructura 2024
- 5.IGNIS - Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza
6. Iniziative future
7. varie ed eventuali

<i>PUNTI ODG</i>	<i>Argomento ordine del giorno</i>	<i>Considerazioni</i>
Punti 1 e 2	<i>Comunicazioni del Consigliere referente e aggiornamenti da CTR DEROGHE</i>	<p>L’ing. Sala espone le deroghe che sono state valutate (accettate o respinte) nell’ultimo incontro di CTR.</p> <p>Sono state esaminate 8 pratiche, di seguito il riassunto delle principali:</p> <ol style="list-style-type: none">1. accumulo per FV ad olio combustibile 48.1.D:<ul style="list-style-type: none">• Istanza di deroga sull’accesso per impossibilità di accesso dall’esterno• Valutazione del rischio: pratica bocciata anche se proposte 2 misure compensative: controllo T Olio anche a distanza e installazione nella cabina elettrica di un impianto di rivelazione automatico.• Non era compensato aumento rischio (esempi aumentata aerazione, proteggere ingresso)2. Parere contrario ad istanza deroga per compensazione del rischio (no sufficiente superficie di ventilazione). Parere: 2 rilevatori CT con sistema allarme ed elettrovalvola e Classificazione rischio ATEX3. locale esposizione vendita via Roma: comunicazione con condominio, no uscite sicurezza e lunghezza esodo:<ul style="list-style-type: none">• realizzato filtro a prova di fumo in sovrapressione illuminazione di sicurezza per esodo GSA coordinata fra attività e condominio,• diminuzione magazzino del 40%,• compartimento 90,• doppia superficie di ventilazione,• sistema di ventilazione in facciata automatizzato asservito ad impianto,• presenza addetti con attestato idoneità favorevole: percorso protetto senza materiale combustibile e mat. Classe a1, A1FL, A1L4. distributore GPL per cui mancavano 50 cm distanza erogatore e locale cassa/bar<ul style="list-style-type: none">• Installazione erogatore ultima generazione• Estintore carrellato• Formazione personale corso livello 3Favorevole: presenza continuativa di almeno 1 degli operatori qualificati, Allarme udibile anche all’interno del bar

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – tel. 011.562.24.68
 ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it
 Cod. Fisc. 80089290011

		<p>5. condominio a Cuneo – Alloggio attestato su rampa autorimessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serramenti rei90 • Allarme automatico che toglie EE e chiude serramenti tagliafuoco • Pittura intumescente <p>6. CT azienda ospedaliera Alessandria: parere contrario per non compensazione rischio residuo</p> <p>I dettagli sono disponibili c/o Ing. Sala.</p> <p>Nella prossima seduta saranno valutati: Museo Egizio, uffici a Volpiano, condominio 24-32.</p>
Punto 3	<i>AMBIENTE E LAVORO - BOLOGNA</i>	Il Coordinatore della Commissione presenta quanto visto e discusso durante questa Convention
Punto 4	<i>RESTRUCTURA 2024</i>	Il Coordinatore della Commissione presenta quanto visto e discusso durante questa Convention
Punto 5	<i>IGNIS – Giornata Nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza</i>	Il Coordinatore della Commissione presenta questa Convention
Punto 6	<i>Iniziative future</i>	Il Coordinatore della Commissione richiede ai colleghi della Commissione di indicare nuovi temi da trattare per i futuri impegni e per articoli da inserire sul Giornale dell'Ingegnere

Comunicazioni al Consiglio

La seduta si chiude alle 20:00.

La data della prossima riunione sarà comunicata tramite mail dalla Segreteria dell'ordine a tutti gli iscritti.

Torino, 26/11/2024

Il Coordinatore _____	
Il Vice Coordinatore _____	
Il segretario _____	